



CHECK-LIST

ADDETTI ALL'EMERGENZA E LOTTA ANTINCENDIO

SCHEDA DI CONTROLLO DEL __ / __ / ____

SEDE - PLESSO _____ **PIANO** _____

NOMINATIVO COMPILATORE: _____


PORTE TAGLIAFUOCO (REI)			
CONTROLLO	ESITO		NOTE
CHIUSURA ERMETICA AL SEMPLICE RILASCIO DELL'ANTA	<input type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO	
ASSENZA DI CHIUSURA A CHIAVE	<input type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO	
ASSENZA DI BLOCCHI FERMAPORTE (P.E. ZEPPE E/O ALTRI IMPEDIMENTI)	<input type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO	
FACILITA' DI APERTURA VERSO L'ESODO (INTEGRITA' DEL MANIGLIONE ANTIPANICO SE PRESENTE)	<input type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO	
ASSENZA DI OSTRUZIONI	<input type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO	
INTEGRITA'	<input type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO	
PRESENZA CONTRASSEGNI	<input type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO	
SCADENZA CONTROLLI	<input type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO	





ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GUGLIELMO MARCONI"

Istituto Professionale Industria e Artigianato
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici



PORTE DI EMERGENZA/SICUREZZA			
CONTROLLO	ESITO		NOTE
FACILITA' DI APERTURA (VERSO L'ESODO)	<input type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO	
SEGNALETICA	<input type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO	
ASSENZA DI OSTRUZIONI	<input type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO	
INTEGRITA' (ANCHE DEL MANIGLIONE ANTIPANICO)	<input type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO	
PRESENZA CONTRASSEGNI	<input type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO	
SCADENZA CONTROLLI DITTA ANTINCENDIO	<input type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO	

LUCI DI EMERGENZA			
CONTROLLO	ESITO		NOTE
INTEGRITA' (LAMPADINE E ANCORAGGIO A PARETE)	<input type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO	
FUNZIONAMENTO (SPIA VERDE ACCESA)	<input type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO	

PULSANTE DI SGANCIO CORRENTE ELETTRICA			
CONTROLLO	ESITO		NOTE
VISIBILITA' E ACCESSIBILITA'	<input type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO	
ANCORAGGIO A PARETE	<input type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO	
INTEGRITA' VETRO DI SICUREZZA	<input type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO	



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"GUGLIELMO MARCONI"**
Istituto Professionale Industria e Artigianato
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici



ESTINTORI			
CONTROLLO	ESITO		NOTE
PRESENZA SUI LUOGHI	<input type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO	
ANCORAGGIO A PARETE	<input type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO	
SEGNALETICA	<input type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO	
NUMERAZIONE	<input type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO	
ASSENZA DI OSTRUZIONI	<input type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO	
INTEGRITA'	<input type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO	
PRESENZA CONTRASSEGNI	<input type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO	
SCADENZA CONTROLLI DITTA ANTINCENDIO	<input type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO	
PRESENZA DEL DISPOSITIVO DI SICUREZZA	<input type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO	
INDICATORE TEMPERATURA-PRESSIONE (ZONA VERDE)	<input type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO	



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"GUGLIELMO MARCONI"**
Istituto Professionale Industria e Artigianato
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici





IDRANTI			
CONTROLLO	ESITO		NOTE
PRESENZA SUI LUOGHI (CASSETTA, MANICHETTA E LANCIA)	<input type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO	
ANCORAGGIO A PARETE	<input type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO	
SEGNALETICA	<input type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO	
NUMERAZIONE	<input type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO	
ASSENZA DI OSTRUZIONI	<input type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO	
INTEGRITA'	<input type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO	
PRESENZA CONTRASSEGNI	<input type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO	
SCADENZA CONTROLLI DITTA ANTINCENDIO	<input type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO	
ARROTOLAMENTO MANICHETTA	<input type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO	
CHIUSURA MANIGLIA LANCIA EROGATRICE	<input type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO	
PRESENZA DEL VETRO DI PROTEZIONE CASSETTA	<input type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO	
PRESENZA, INTEGRITA' E SEGNALETICA ATTACCO AUTOPOMPA VV.F.	<input type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO	



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"GUGLIELMO MARCONI"**
Istituto Professionale Industria e Artigianato
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici



RILEVATORI DI FUMO E CALORE			
CONTROLLO	ESITO		NOTE
PRESENZA SUI LUOGHI (ANCORAGGIO A SOFFITTO)	<input type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO	
ASSENZA DI OSTRUZIONI	<input type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO	
INTEGRITA'	<input type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO	

SISTEMA ALLARME ANTINCENDIO			
CONTROLLO	ESITO		NOTE
PRESENZA SUI LUOGHI (PULSANTI AZIONAMENTO MANUALE E SEGNALATORI ACUSTICO LUMINOSI)	<input type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO	
ASSENZA DI OSTRUZIONI	<input type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO	
INTEGRITA'	<input type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO	
ASSENZA ANOMALIE DISPLAY CENTRALINA ANTINCENDIO	<input type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO	

FIRMA

N.B: LA PRESENTE VA CONSEGNATA AL REFERENTE DI PLESSO PER LA SICUREZZA (A.S.P.P.-DIRIGENTE-PREPOSTO), IL QUALE DOVRÀ DEPOSITARLA IN SEGRETERIA, ANNOTANDONE LE RISULTANZE ALL'INTERNO DEL REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI DEL PLESSO DI APPARTENENZA.