



INFORMAZIONE SUI COMPITI DELLE FIGURE DESIGNATE PER LA SALUTE E SICUREZZA A SCUOLA

FIGURE "SENSIBILI"

Trattasi nello specifico di Figure individuate dal Dirigente Scolastico all'interno dell'organizzazione scolastica e nominate nell'ambito della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro. Per tali ragioni, ad esse viene impartita adeguata Informazione (ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 81/08) e Formazione specifica (ai sensi dell'art.37 del D.Lgs. 81/08) circa i compiti, gli obblighi e le responsabilità a loro carico. In particolare, essi dovranno monitorare mensilmente lo stato degli apprestamenti/dotazioni presenti, riferendo quanto evidenziato ai relativi Coordinatori.

Addetti all'emergenza ed alla Lotta antincendio

- *verificare che l'estintore sia segnalato tramite idoneo cartello (disegno bianco su fondo rosso) e risulti provvisto di un numero progressivo d'identificazione;*
- *controllare che l'estintore sia facilmente individuabile, libero da ostacoli ed immediatamente utilizzabile;*
- *accertare che sia presente il dispositivo di sicurezza contro gli azionamenti accidentali;*
- *verificare che i contrassegni distintivi dell'estintore siano facilmente leggibili;*
- *verificare che l'indicatore di pressione e di temperatura sia compreso all'interno della zona verde;*
- *verificare che l'estintore sia mantenuto in buono stato (ad es.: non deve essere presente della ruggine, deve essere presente il tubo di erogazione);*
- *verificare che l'idrante sia presente in ogni suo componente (cassetta, manichetta, lancia erogatrice, attacco idraulico) e segnalato tramite apposito cartello (disegno bianco su fondo rosso);*
- *controllare che l'idrante sia facilmente individuabile, libero da ostacoli ed immediatamente utilizzabile;*
- *accertare che la manichetta dell'idrante sia regolarmente arrotolata ed in buono stato di conservazione;*

- *accertare che la lancia dell'idrante abbia la maniglia di regolazione dell'acqua in posizione chiusa ed essere in buono stato di conservazione;*
- *accertare che la cassetta contenente l'idrante sia dotata di vetro di sicurezza e presenti tracce di rottura e di corrosione;*
- *verificare che sugli estintori-idranti sia presente il Cartellino di controllo dell'avvenuto sopralluogo semestrale dell'operatore della ditta esterna incaricata della manutenzione;*
- *controllare visivamente la presenza ed integrità dei Rilevatori di fumo e calore;*
- *verificare che i Rilevatori di fumo e calore non siano stati manomessi;*
- *accertare che i Rilevatori di fumo e calore non siano ostruiti da qualsiasi mezzo.*
- *controllare visivamente l'integrità dei pulsanti di azionamento manuale e dei segnalatori acustico-luminosi del Sistema di allarme antincendio;*
- *verificare che il Sistema di allarme antincendio risulti funzionante, accertandosi che sul display della centralina dell'impianto non appaiano eventuali segnalazioni di guasti od anomalie.*
- *verificare che le porte tagliafuoco (REI) al semplice rilascio dell'anta si chiudano agevolmente ed ermeticamente (cerniera con molla di richiamo funzionante);*
- *verificare che le porte tagliafuoco (REI) siano mantenute costantemente chiuse (ma non a chiave);*
- *qualora le porte tagliafuoco (REI) siano del tipo a chiusura automatica mediante dispositivi elettromagnetici, verificare che le ante risultino libere da qualsiasi blocco (zeppe ed altro impedimento anche dovuto a danni strutturali) diverso dal suddetto dispositivo, che ne possano impedire la normale chiusura in caso di incendio;*
- *verificare che le uscite di emergenza/sicurezza siano segnalate da idoneo cartello (disegno bianco su fondo verde);*
- *controllare che l'accesso alle uscite di emergenza/sicurezza, compreso il percorso necessario per raggiungerle, siano liberi da ostacoli o qualsiasi altro impedimento;*
- *accertarsi che le ante delle porte di emergenza/sicurezza siano facilmente e completamente apribili.*
- *controllare l'integrità del maniglione antipánico delle porte di emergenza/sicurezza in tutte le sue parti, testandone il funzionamento;*
- *verificare che sulle Porte tagliafuoco - di emergenza/sicurezza sia presente il Cartellino di controllo dell'avvenuto sopralluogo semestrale dell'operatore della ditta esterna incaricata della manutenzione;*
- *verificare che le lampade e i dispositivi di supporto delle luci di emergenza non presentino difetti evidenti e/o segni di danneggiamento-deterioramento;*
- *accertare che le lampade delle luci di emergenza abbiano la spia verde accesa.*

- *controllare visivamente l'integrità del vetro di sicurezza dei Pulsanti di sgancio della corrente elettrica;*
- *verificare che i Pulsanti di sgancio della corrente elettrica risultino visibili e immediatamente utilizzabili.*

N.B: compilare la Check-List a seguito del controllo mensile effettuato e consegnarlo al Referente di plesso per la sicurezza (A.S.P.P.-DIRIGENTE-PREPOSTO), il quale dovrà depositarla in segreteria, annotandone tuttavia le risultanze all'interno del Registro dei controlli periodici del plesso di appartenenza.

Addetti Primo Soccorso

- *verificare che la cassetta e/o valigetta di pronto soccorso sia segnalata da apposito cartello e provvista dell'elenco dei materiali contenuti;*
- *controllare che la cassetta e/o valigetta di pronto soccorso sia ben visibile e facilmente raggiungibile.*
- *accertare che i medicinali presenti nella cassetta e/o valigetta di pronto soccorso corrispondano a quelli contenuti nell'elenco affisso ai sensi del D.M. 388/2003 e ss.mm.ii. sulla stessa e risultino in buono stato di conservazione;*
- *verificare i quantitativi e le scadenze dei medicinali presenti nella cassetta e/o valigetta di pronto soccorso.*

N.B: compilare la Check-List a seguito del controllo mensile effettuato e consegnarlo al Referente di plesso per la sicurezza (A.S.P.P.-DIRIGENTE-PREPOSTO), il quale dovrà depositarla in segreteria, annotandone tuttavia le risultanze all'interno del Registro dei controlli periodici del plesso di appartenenza.

Addetti Servizio di Prevenzione e Protezione "A.S.P.P."

In quanto Figure facenti parte, assieme al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione "R.S.P.P.", del Servizio di Prevenzione e Protezione "S.P.P.", dovranno collaborare e partecipare attivamente nei seguenti ambiti:

- *valutazione dei rischi;*
- *individuazione ed elaborazione delle misure, anche procedurali, di prevenzione e protezione;*
- *proposta di programmi di informazione e formazione;*
- *partecipazione alla riunione periodica;*
- *informazione dei lavoratori.*

Dirigenti

Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando e vigilando sull'attività lavorativa.

Egli dovrà altresì richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione, adottando le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dando istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.

Preposti

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori con un funzionale potere di iniziativa.

Egli dovrà altresì segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta, astenendosi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza “R.L.S.”

Figura nominata dai Lavoratori, avrà libero accesso a qualsiasi luogo della scuola, risultando nei propri compiti quelli di seguito esposti:

- *farsi promotore di proposte e portavoce delle istanze avanzate dagli altri lavoratori in merito ai problemi connessi alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;*
- *interagire con gli altri addetti alla sicurezza scolastica e con le autorità e gli enti competenti;*
- *partecipare alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione (art. 35 del D.Lgs. 81/08).*

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Ing. Marco Grassi